

**АНКЕТА №**  
**обследования объекта социальной инфраструктуры в**  
**отношении его доступности для инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №43 общеразвивающего вида»

---

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail г. Великий Новгород, улица Ломоносова 3 к.4, телефон 67-87-37

Ведомственная принадлежность объекта Администрация Великого Новгорода

Вид деятельности образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность,  
государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта отдельно стоящее, двухэтажное здание 1966 года постройки, не производилось капитального ремонта, материал несущих конструкций -

(отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта),  
материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг 280 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>		
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	100 см. ворота 3 м	
	Знак доступности учреждения			отсутствует	Монтаж оборудования
	Автостоянка посетителей			отсутствует	Территория требует переоборудования
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	108 м.	Территория требует реконструкции
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>	отсутствует	Территория требует переоборудования
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	отсутствует	Территория требует переоборудования
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 200 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С  О	<b>не менее 180 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	120 метров отсутствует отсутствует  отсутствует	Территория требует реконструкции Монтаж оборудования Монтаж оборудования  Монтаж оборудования
	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема ступеней</li> </ul>	О,С	<b>не более 12см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования

1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)</li> <li>• контрастная окраска первой и последней ступени</li> </ul>	О,С С С	<b>не менее 40см</b> <b>85-90 см</b> <b>80 см</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b>	отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует	Монтаж оборудования Монтаж оборудования Монтаж оборудования Монтаж оборудования Монтаж оборудования
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подъема</li> <li>• уклон</li> </ul>	К, О К К, О	<b>НД-не более 1:10</b> <b>0,8 м</b> <b>НД - не более 1/12</b>	отсутствует отсутствует	Монтаж оборудования Монтаж оборудования
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> </ul>	К О	<b>70 см</b> <b>85-95см</b>	отсутствует отсутствует	Монтаж оборудования Монтаж оборудования

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен	отсутствует	Монтаж оборудования
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	отсутствует	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	<b>наличие 85-95 см не менее 30 см</b>	отсутствует отсутствует отсутствует	Монтаж оборудования Монтаж оборудования Монтаж оборудования
	<b>Пандус наружный</b>				
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования

1	2	3	4	5	6
	Уклон	К	<b><i>И/1</i> - не более 1/12</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Высота одного подъема	К	<b>не более 80 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	<b>не менее 150x150 см не менее 150x150 см</b>	отсутствует отсутствует	Монтаж оборудования Монтаж оборудования
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	<b>70 см 85-90 см не менее 30 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Нескользящее покрытие	К, О	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	<b>не менее 220x180 см</b>	270X100	Переоборудование
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	<b>не менее 90 см не более 2,5 см</b>	Р 87 см. 11 см.	Переоборудование Переоборудование

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	<b>не менее 120 см</b>	140 см.	
	Разворотные площадки	К	<b>не менее 150x150 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	К, О, С, Г  О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	<b>не более 10 см</b>	30 см	Переоборудование
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверх и вниз	С	<b>60 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования

1	2	3	4	5	6
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С  О, С	<b>наличие</b> <b>85-90 см</b>  <b>не менее 30 см</b>	Поручни односторонние, высота 60 см.	Монтаж оборудования
<b>Лестница №</b> (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	<b>не менее 140x110 см</b> <b>не менее 80 см</b> <b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Знак доступности	К, С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Уклон	К	<b>И/И - не более 1/12</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	<b>не менее 150x150 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	<b>наличие</b> <b>70 см</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Подъемник для инвалидов		<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>			отсутствует	Монтаж оборудования
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	80 см	Переоборудование
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>				
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования



1	2	3	4	5	6
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<b>80-110 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>				
	Ширина x глубина	К	<b>не менее 160x180 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Место для сидения	О	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, О			
	Доля мест для колясочников	К	<b>не менее 2%</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	<b>не менее 120 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	<b>не менее 1 шт.</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	64 см	Переоборудование
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	<b>не менее 130 85 см 75-85 см наличие</b>	80X50 80	Переоборудование
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) <ul style="list-style-type: none"> <li>• крючки для костылей</li> </ul> </li> </ul> (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К, О К К  К, О К  О	<b>не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см  наличие не менее 80x120 см  наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	<b>30 см</b>	отсутствует	Монтаж оборудования

1	2	3	4	5	6
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> <li>• освещенность</li> </ul>	К, С, Г С С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее 7,5 см</b> <b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> <li>• на кабинах санитарно-бытовых помещений</li> </ul>	С С С С С С	<b>наличие</b> <b>60-110 см</b> <b>наличие</b>  <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	<b>не менее одной шт.</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	<b>не менее одной шт.</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Речевые информаторы и маяки	С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования

1	2	3	4	5	6
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О, С, Г	<b>наличие</b>	отсутствует	Монтаж оборудования

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**на территории объекта установку ограждения, выполняющую направляющую функцию, устройство мест отдыха, установка пандуса**

**на входной группе установка пандуса, реконструкция тамбуров**

**на путях передвижения реконструкция и устройство разворотных площадок, установка поручней с двух сторон в зоне оказания услуги -**

**в санитарных помещениях реконструкция**

**по средствам информации и коммуникации на объекте установка всех средств**

Председатель комиссии по обследованию объекта

Старший

воспитатель \_\_\_\_\_ Козлова Е.С.

(подпись)

Члены комиссии:

Завхоз \_\_\_\_\_ Депутатова С.В.

(подпись)

«17 » сентября 2012 года

Руководитель объекта

Заведующий \_\_\_\_\_ Бевз О.Н.

(подпись)

17 сентября 2012 года

