



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Новгородской области
173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo_novobl@mail.natm.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду,
Новгородскому и Батецкому районам
173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-22, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 59

г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3
(место составления акта)

14-00
(время)

20.04.2018
дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДиПР по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам
УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 20 марта 2018 года № 59
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка объекта защиты детского сада по адресу: Новгородская область,
г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.3, к. 4

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43
общеобразовательного вида» (МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»), ИНН
5321051158

(наименование юридического (-ых) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса
- правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

"18" апреля 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. "20" апреля 2018 г.

Продолжительность «3» рабочих дня

Общая продолжительность проверки: «3» рабочих дня
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«10» часов «30» минут «18» апреля 2018 г.

(подпись)

Лицо(а), проводившие проверку:

Клемин Андрей Валерьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
НО (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по
пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо(-а), привлеченное(-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: Воробьева Дмитрия Владиславовича (приказ Главного управления МЧС
России по Новгородской области от 16.02.2017 № 72), Афанасьева Андрея Сергеевича (приказ
Главного управления МЧС России по Новгородской области от 16.02.2017 № 72) (фамилия, имя, отчество (последнее – при

наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»
(фамилия, имя, отчество (последние три наличия), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида» - правообладателя объекта защиты
 - проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д.3, к. 4

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не предоставлен

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Предел огнестойкости заполнения дверного проема в противопожарной преграде менее EI 30. (Дверь в пищеблок (взрывопожарной и пожарной опасности категории ВЗ-деревянная)	ст. 4, ст.6, п. 2, п. 3 ст. 88 п. табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ); п. 4.2, п. 4.17, п. 5.2.6 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»

2.	Огнетушители № 1, 3, 4, 9, 11, расположены на высоте более 1,5 метра.	п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ).	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»
3.	Ручной пожарный извещатель в группе №9 установлен на высоте более (1,5 ± 0,1) м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).	ст.4, ст.6 ФЗ – 123; п. 13.13 свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»
4.	Устройство для самозакрывания двери в прачечную (дверь противопожарная) отсутствует.	п. 62 ППР в РФ.	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (направления движения к эвакуационным выходам) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 33, 43 ППР в РФ	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»
6.	На путях эвакуации и у эвакуационного выхода на наружную лестницу из спального помещения группы №4 размещена кровать блокирующая дверь эвакуационного выхода.	пп. «б», п. 36 ППР в РФ	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»
7.	На путях эвакуации и у эвакуационного выхода из спального помещения группы №10 размещен шкаф блокирующий дверь эвакуационного выхода.	пп. «б», п. 36 ППР в РФ	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад

			№ 43 общеобразовательного вида»
8.	На путях эвакуации в группах №7, 8, 12, ковры не прикреплены надежно к полу.	п. 39 ППР в РФ.	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»
9.	Двери, ведущие на лестничную клетку (у групп №11,12 и у пищеблока), не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	ст.4, ст.6 ФЗ – 123; п. 4.2.7 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»
10.	Запоры на двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (дверь эвакуационного выхода наружу из группы № 11 закрыта на ключ)	п. 35 ППР в РФ	Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: Предписание №59/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Клемин Андрей Валерьевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по НО (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

« 20 » апреля 20 18 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а).

Козлова Елена Серафимовна - заведующий МАДОУ «Детский сад № 43 общеобразовательного вида»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » апреля 20 18 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____